

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál alapvetően a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetve a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó jogszabályok előírásait kell figyelembe venni.

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.

A helyiség, vagy a szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek összesített alapterületei a helyiség, vagy a szabadter alapterületének 40%-át meghaladja.

A tűzszakasz, szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként az összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladja.

A több tűzszakaszból álló építmény, szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti összesített alapterületei az építmény, szabadter alapterületének a 40%-át meghaladja.

A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek osztályonként összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladja.

A tűzveszélyességi osztályba sorolás tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül!

Hogyan néz ki egy osztályba sorolás?

1. [Tűzveszélyességi osztályba sorolás /Minta/](#)

További tűzvédelmi pontok:

- 1 [Tűzvédelmi szabályzat elkészítése](#)
- 2 [Tűzriadó terv elkészítése](#)
- 3 [Tűzriadó gyakorlat megszervezése, levezetése](#)
- 4 [Tűzoltó készülék és tűzcsap ellenőrzése](#)
- 5 [Tűzvédelmi eszköznyilvántartás elkészítése](#)
- 6 [Tűzveszélyességi osztálybasorolás elvégzése](#)